


LEGENDA OSTATNÍ:
hranice parcel

Rozvodná soustava 3PEN, AC, 50Hz, 400 V/TN-C
ochrana příporuše (před nebezpečným dotykem)
automatickým odpojením od zdroje v předepsaném
časě dle ČSN 33 2000-4-41ed.2
BOZNÁMKA:
Před zahájením výkopových prací je nutné si vyžádat přesné vylučení
stávajících podzemních vedení jejich uživateli a provozovateli a zajistit
si jejich dozor při provádění výkopových prací.

LEGENDA IS PROJEKTOVANÉ:
--- VO --- projektované kabel VO • FeZn drát • chránička
nový stožár VO • svítidlo LED • vložka dle SVT
nová přípojková skříň (stoupová / rozpojovací) červenou barvou jsou značeny projektované sítě VO
♦♦♦♦♦ nová kabelová spojka

Vypracoval:	Ing. Martin Šašek	Zodp. projektant:	Ing. Martin Šašek	 Ing. Martin Šašek Blatná nad Svitavou, Luč. 293 509 02 IČO 0181326 tel.: 604 379 15
Místo stavby:	obec Linhartice	Kraj:	Pardubický	
Stavba:	obec Linhartice, Linhartice 134, 571 01 Linhartice			
Název stavby:	Veřejné osvětlení v obci Linhartice			
Období výjevu:	Situace širších vztahů			
Číslo:	022/2020	Stupeň:	DŮR	
Datum:	10/2020	Formát:	1x A3	
Měřítko:	1:2500	Číslo výjevu:	C.2	